

**Отчет по показателям надежности и энергетической эффективности ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения за 2020 год**

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да /нет)	Наличие концессионного соглашения (да /нет)	Тепловые сети															
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2020 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2020 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, км		(**) Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2020 год, м <sup>3</sup>		(**) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2020 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2020 год, м <sup>2</sup>		Отношение величины теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2020 год, т /м <sup>2</sup>		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2020 год, Г кал/м <sup>2</sup>	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО ХК "СДС-Энерго"	Междуреченская котельная	да	нет	1	0	11,990	11,990	0,846	0,846	11263	11263	9247	6230	3437	3437	3,277	3,277	2,690	1,813

**Отчет по показателям надежности и энергетической эффективности ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения за 2020 год**

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2020 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии на 2020 год, Гкал/час		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, Гкал/час		(*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2020 год, т.у.т./Г кал	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО ХК "СДС-Энерго"	Междуреченская котельная	1	0	34,5	34,5	0	0	0,177	0,164